

БЕКІТЕМІН:

«Степногорск қаласы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы № 2 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ басшысы
А.Е. Капизина
« 01 » 09 2026 ж.

ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ШАРАЛАРЫ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛЫҚ

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Нұсқаулық КГУ «Степногорск қаласының Ахмет Байтұрсынұлы атындағы №2 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ-де жұмыс істейтін қызметкерлерге, білім алушыларға және басқа да адамдарға қойылатын өрт қауіпсіздігінің негізгі талаптарын белгілейді.

1.2. Мектептің барлық қызметкерлері өрт қауіпсіздігі талаптарын, өртке қарсы режимді, осы Нұсқаулықтың талаптарын сақтауға және өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның нұсқауларын орындауға міндетті.

1.3. Мектепте өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты тұлға – **Касенова Г.М.**

1.4. Қызметкерлер тиісті оқудан және өртке қарсы нұсқамадан өткеннен кейін өз міндеттерін орындауға жіберіледі.

1.5. Мектеп ғимаратында өрт сөндіру құралдарына, эвакуациялық шығу жолдары мен эвакуациялау жолдарына еркін қолжетімділік қамтамасыз етілуі тиіс.

2. Аумақтағы және үй-жайлардағы өрт қауіпсіздігі талаптары

2.1. Эвакуациялық өткелдер, дәліздер, баспалдақ алаңдары мен шығу жолдары адамдарды эвакуациялауға кедергі келтіретін заттар мен материалдардан бос болуы тиіс.

2.2. Эвакуациялық шығу есіктері адамдардың кедергісіз шығуына мүмкіндік беретіндей болуы тиіс.

2.3. Жанғыш материалдарды оларды сақтауға арналмаған орындарға орналастыруға жол берілмейді.

2.4. Ақаулы электр аспаптарын, электр желілері мен жабдықтарды пайдалануға жол берілмейді.

2.5. Электр жабдықтары дайындаушының нұсқаулықтарына және белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес пайдаланылуы тиіс.

2.6. Жұмыс күні аяқталғаннан кейін үй-жайлар өздеріне бекітілген учаскелер шегінде жауапты тұлғалар тарапынан тексерілуі тиіс.

2.7. Мектепте заңнамада және белгіленген өртке қарсы режимде тыйым салынған орындарда темекі шегуге тыйым салынады.

2.8. Қауіпсіздік талаптары сақталмай және тиісті рұқсатсыз мектеп үй-жайларында ашық отты пайдалануға жол берілмейді.

3. Өрт сөндірудің бастапқы құралдары

3.1. Мектепте **45 өрт сөндіргіш** пайдаланылады.

3.2. Өрт сөндіргіштер белгіленген орындарда орналастырылып, пайдалануға қолжетімді және жарамды күйде болуы тиіс.

3.3. Техникалық қызмет көрсету мерзімі өткен немесе олардың жарамдылығына әсер ететін көзге көрінетін зақымдары бар өрт сөндіргіштерді пайдалануға жол берілмейді.

3.4. Өрт сөндіргіштер орналастырылған орындар бөгде заттармен үйілмеуі тиіс.

3.5. Қызметкерлер жақын орналасқан өрт сөндіру құралдарының орнын және оларды пайдалану тәртібін білуі тиіс.

4. Өрт крандары

4.1. Мектепте **9 өрт краны** бар.

4.2. Өрт крандарына еркін қолжетімділік қамтамасыз етілуі тиіс.

4.3. Өрт крандары жарамды күйде ұсталып, қажетті элементтермен жинақталуы тиіс.

4.4. Өрт крандарын тексеру нәтижелері тиісті журналға тіркеледі.

5. Автоматты өрт дабылы

5.1. Автоматты өрт дабылы жүйесі жарамды күйде ұсталуы тиіс.

5.2. Жүйеге техникалық қызмет көрсету белгіленген талаптарға және мамандандырылған ұйыммен жасалған шартқа сәйкес жүргізіледі, егер оған қызмет көрсетуді бөгде ұйым жүзеге асыратын болса.

5.3. Автоматты өрт дабылы жүйесінің ақаулығы анықталған кезде жауапты тұлға бұл туралы дереу басшыға хабарлап, ақаулықты жоюды ұйымдастыру бойынша шаралар қабылдайды.

5.4. Өрт автоматикасы жүйесін өз бетінше ажыратуға немесе оның параметрлерін өзгертуге жол берілмейді.

6. Өрт болған кездегі қызметкерлердің әрекеттері

6.1. Өрт белгілері анықталған кезде өрт туралы **101** немесе **112** нөмірлері арқылы өртке қарсы қызметке дереу хабарлау, объектінің мекенжайын және өрт туралы қолда бар ақпаратты хабарлау қажет.

6.2. Ғимаратта болған адамдарға хабарлау және оларды эвакуациялауды ұйымдастыру қажет.

6.3. Өмірге қауіп төндірмейтін жағдайда қолда бар өрт сөндірудің бастапқы құралдарымен өртті сөндіру шараларын қабылдау қажет.

6.4. Өртке қарсы қызмет бөлімшелерін қарсы алып, өртті сөндіру басшысына өрттің шыққан орны, адамдардың болуы мүмкін орындары және объектінің ерекшеліктері туралы қолда бар ақпаратты хабарлау қажет.

6.5. Өмірге қауіп төнген жағдайда мүлікті құтқару үшін өз өміріне қауіп төндіруге тыйым салынады.

7. Жауапкершілік

7.1. Мектеп қызметкерлері өздерінің қызметтік міндеттері шегінде өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға жауапты.

7.2. Жауапты тұлғалар анықталған бұзушылықтар мен өртке қарсы қорғау құралдарының ақаулары туралы басшыға уақтылы хабарлауға міндетті.

7.3. Осы Нұсқаулықтың орындалуын бақылауды мектеп басшысы және тағайындалған жауапты тұлға жүзеге асырады.

Өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлға:

Касенова Г.М. Касенова